



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 42721

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 38/1/12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа», ОГРН 1022202612080, ИНН 2239001832, сокращенное наименование – МОУ «Первомайская СОШ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Рубцовска и Рубцовского, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Угловского районов по пожарному надзору А.В. Мальцева (ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю)

(наименование органа ГПН)

№ 38 от «27» января 2020 года, ст. 6, ч. 4 ст. 6.1, ст. 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период «11» февраля 2020 г. с «10» ч. «00» м. по «12» ч. «00» м. Продолжительность 02 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка: государственным инспектором г. Рубцовска и Рубцовского, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Угловского районов по пожарному надзору Ахметовым Максимом Акылбековичем в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 12,

(Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ «Первомайская СОШ» Пеньковым Николаем Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	в 2-х этажном здании МОУ «Первомайская СОШ», расположенном по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 12, диспетчерский пункт не обеспечен телефонной связью и ручными электрическими фонарями,	пункт 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,	01.12.2020	
2	на объекте защиты МОУ «Первомайская СОШ», расположенном по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 12, руководителем организации не обозначено направление движения к резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения,	пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,	01.12.2020	
3	в 2-х этажном здании МОУ «Первомайская СОШ», расположенном по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 12, на путях эвакуации, при числе эвакуирующихся более 50 человек, отсутствует эвакуационное освещение,	статьи 4-6, 51, пункты 2, 3 статьи 52, статьи 53, 54, пункт 4 части 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», пункт 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, пункт 7.74 СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», принятых постановлением Минстроя России от 02.08.1995 № 18-78, пункт 6.22 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7,	01.12.2020	

4	в 2-х этажном здании МОУ «Первомайская СОШ», расположенном по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 12, относящемся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, 2-й этаж здания не отделен от чердачного помещения крыши здания противопожарным люком с пределом огнестойкости не ниже EI 60,	статьи 4-6, 51, пункт 1 статьи 52, статья 59, части 1-3, 13 статьи 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункты 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, пункт 5.14* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7,	01.12.2020	
5	2-х этажное здание МОУ «Первомайская СОШ», расположенное по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 12, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территория учреждения, не имеющая наружного противопожарного водопровода, удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, не оборудованы пожарным щитом.	пункт 481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	01.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Рубцовска и Рубцовского, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Угловского районов по пожарному надзору

Ахметов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

“ 11 ” февраля 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор МОУ «Первомайская СОШ».

(должность)

Пеньков Н.В.

(фамилия, инициалы)

“ 11 ” февраля 20 20 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219